9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1. Технічне обслуговування вогнегасника (ТО) виконується за результатами періодичного огляду вогнегасника, після закінчення гарантійного терміну експлуатації, або після використання вогнегасника.

9.2. Технічне обслуговування – це комплекс операцій, які здійснюються з метою перевірки справності вогнегасника і забезпечення його працездатності за вимогами ДСТУ 4297:2004. Технічне обслуговування складається з наступних стадій: технічного діагностування, ремонту, технічного оповіщення, перезарядки.

9.3. Періодичність стадії технічного обслуговування вуглекислотного вогнегасника наступна:

- технічне діагностування один раз на рік;
- ремонт (за результати технічного діагностування);
- технічне оповіщення корпуса вуглекислотного вогнегасника не рідше одного разу на п'ять років або за результатами технічного діагностування;
- перезаряджання не рідше одного разу на п'ять років, після використання вогнегасника за призначенням або за результатами технічного діагностування.

9.4 Всі стадії технічного обслуговування виконують на спеціальних пунктах технічного обслуговування вогнегасників (ПТОВ), які мають ліцензію та договір з підприємством-виробником на право виконання даного виду робіт.

9.5. Результати обслуговування та огляду заносять в табл. 3.

9.6. Адреси пунктів технічного обслуговування та ремонту:

1. ТОВ «Хладар-Техсоюз». 70015 Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Михайлівка, вул. Механізаторів, 7 тел.: (061) 218-74-68
3. ТОВ «Дніпропетровське спеціалізоване протипожежне підприємство». 49089 м. Дніпропетровськ, вул. Енергетична, 18 тел.: (056) 795-06-91
4. Дніпропетровське облспец РБП ПР. 49089 м. Дніпропетровськ, вул. Енергетична, 18 тел.: (056) 238-66-06
10. ТОВ «Безпека». 69005 м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 50Б тел.: (061) 220-01-01, 213-39-90
11. ПП ВКФ «КАН». 72310 Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Фрунзе, 57 т./ф.: (0619) 42-26- 44, 42-03-58
12. ТОВ «НВП-Пожпостачкомплект». 04074 м. Київ, вул. Автозаводська 17, оф. 47 т./ф.: (044) 432-99-78, 066-290-68-60
19. ООО «Фарс-М». 91034 м. Луганськ, вул. Оборонна, 93 Тел.: (064) 271-80-29
20. ПМП «Вогнезорець». м. Львів, вул. Залізнична, 7 Тел.: (0-16-32) 233-02-68
28. ТОВ «Пожтехнологія». м. Дніпропетровськ, вул. Краснозаводська, 36Б Тел.: (056) 362-57-

Таблиця 3.

Вид ТО	Дата	Результати ТО	Дата наступного ТО	Посада, прізвище і підпис відповідального за ТО

ТОВ «Хладар-Техсоюз»

ВОГНЕГАСНИКИ ВУГЛЕКИСЛОТНІ ПЕРЕНОСНІ

ВВК-1,4
ВВК-2
ВВК-3,5
ВВК-5

ОТК 2

ТУ. У 28.2-32463639-011:2015

ПАСПОРТ

707

м. Запоріжжя

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

1.1. Вогнегасник вуглекислотний переносний призначений для гасіння пожеж класу В (підклас В1-горіння речовин,що не розчиняються у воді) згідно ГОСТ 27331-87, електрообладнання постійного та змінного струму, яке знаходиться під напругою до 1000В, електронної обчислювальної техніки, а також для гасіння пожеж на електротранспорті, в музеях, архівах.

1.2. Вогнегасник не призначений для гасіння пожеж класу А (горіння твердих речовин, підкласу В2 (горіння рідких речовин розчинних у воді), класу D (горіння металів) згідно ГОСТ 27331- 87, а також гасіння речовин,займання яких може відбуватись без доступу повітря.

1.3. Вогнегасник є виробом багаторазового використання, за умови періодичного технічного обслуговування.

2. ТЕХНИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні показники якості вогнегасників представлені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Найменування показників	Значення показників та їх граничні відхилення			
	ВВК-1,4	ВВК-2	ВВК-3,5	ВВК-5
1.1. Вид вогнегасної речовини	Двоокис вуглецю рідкий, низькотемпературний, вищого чи першого гатунку згідно ДСТУ 4817			
1.2. Місткість корпусу, л	2,0	3,0	5,0	7,0
1.3. Габаритні розміри, не більше, мм: - висота - діаметр корпуса	454 108	599 108	618 140	789 140
1.4. Маса вогнегасної речовини, кг (не більше)	1,4 -0,07	2,0 -0,1	3,5 -0,18	5,0 -0,25
1.5. Вогнегасна здатність щодо гасіння модельного вогнища пожежі класу В (не менше)	21Б	21В	34В	34В
1.6. Тривалість приведення вогнегасника до дії, с (не більше)	5			
1.7. Маса вогнегасника повна, не більше, кг	6,5	8,5	12	17
1.8. Діапазон температур експлуатації (°С)	від -20° до +50°			
1.9. Робочий тиск в корпусі вогнегасника, при температурі 20° С, Рр1, МПа (кгс/см²) температурі 50° С, Рр2, МПа (кгс/см²)	5,7 (58) 14,7 (150)			
1.10. Забезпечення перерви подачі вогнегасної речовини	забезпечується			
1.11. Довжина струменя вогнегасної речовини, м (не менше)	2	2	2	2
1.12. Тривалість подачі вогнегасної речовини, с (не менше)	6	6	9	9
1.13. Максимальна тривалість подачі вогнегасної речовини при температурі 20° С, с	11	13	16	20
1.14. Наявність гнучкого рукава	відсутній		в наявності	

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки вогнегасника входять:

- вогнегасник вуглекислотний переносний 1 шт.
- гнучкий рукав з соплом (для вогнегасників ВВК-1,4, ВВК-2 сопло без рукава) 1 шт.
- паспорт 1 шт.

4. КОНСТРУКЦІЯ І ПРИНЦИП РОБОТИ

4.1. Вогнегасник вуглекислотний переносний (рис. 1) складається корпуса 1, наповнений рідким діоксидом вуглецю, запірно-пусковий пристрій (ЗПП) 2, який має запобіжний клапан 3. Виріб має особливу пломбу виробника та пристроєм для фіксації (чекою) 5. До ЗПП приєднується гнучкий рукав (для вогнегасників ВВК-1,4, ВВК-2 розтруб без рукава 7).

4.2. Принцип роботи вуглекислотного вогнегасника заснований на використанні енергії надлишкового тиску діоксиду який знаходиться в корпусі вогнегасника та його властивості не підтримувати горіння.



рис. 1

5. ПОРЯДОК РОБОТИ З ВОГНЕГАСНИКОМ

5.1. При гасінні пожежі необхідно:

- направити вогнегасник до осередку пожежі;
- зняти пломбу;
- висмикнути чеку;
- направити розтруб на край пожежі;
- натиснути на важіль;
- виконати гасіння пожежі.

5.2. Після будь-якого використання або дати закінчення гарантійного терміну експлуатації вогнегасник необхідно перезарядити на пункті технічного обслуговування.

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

6.1. Для правильного та ефективного використання вогнегасника необхідно ознайомитись зі змістом даного паспорта та інструктивними написами, нанесеними на корпус вогнегасника.

6.2. До експлуатації не можна допускати вогнегасники:

- без паспорту;
- з простроченим терміном оповіщення балону;
- з несправним ЗПП.

6.3. Під час транспортування, зберігання або знаходженні вогнегасника в режимі очікування забороняється: підвищення температури навколишнього середовища більше 50° С, механічні пошкодження вогнегасника, дія на вогнегасник прямих сонячних променів, розміщення його поблизу нагрівальних приладів, піддавати вогнегасник впливу агресивних середовищ, наносити удари по вогнегаснику, експлуатувати вогнегасник без пломб заводу-виробника чи організації, яка виконувала технічне обслуговування вогнегасника.

6.4. Дотримуйтесь безпеки під час роботи вогнегасника, при надходженні діоксиду вуглецю з розтрубу вогнегасника температура його поверхні знижується до -60° С.

6.5. Гасіння пожежі слід виконувати з відстані не менше 1 м від осередку пожежі, з навітряного боку (за умови займання на відкритому повітрі).

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

7.1. Підприємство-виробник гарантує відповідність вогнегасника технічним характеристикам (табл.1) при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування та зберігання.

7.2. Гарантійний термін експлуатації вогнегасника 12 місяців з дня виготовлення.

7.3. Виробник не несе відповідальність у випадках:

- недотримання споживачем або торговим закладом правил експлуатації, зберігання та транспортування;
- втрати паспорта;
- відсутності в розділі «Свідоцтво про прийомку та продаж» відмітки про продаж;
- відсутності пломби завода-виробника або організації,що проводила технічне обслуговування;
- використання вогнегасника після закінчення гарантійного терміну.

8. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙОМКУ ТА ПРОДАЖ

8.1. Вогнегасник, відзначений в табл. 2 штампом ВТК, відповідає вимогам ТУ.У 28.2-32463639-011:2015 та ДСТУ 3675-98 і визнаний придатним до експлуатації.

Таблиця 2.

Тип вогнегасника (потрібне підкреслити)	Штамп ВТК
ВВК-1,4 ВВК-2 ВВК-3,5 ВВК-5	ОТК 2

Дата виготовлення (потрібне відмітити):

2016	2017	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
2018	2019												

Проданий: _____
(найменування підприємства торгівлі)

Штамп підприємства торгівлі

Дата «___ » _____ 20___ р.